



Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
№ RA.RU 611129 срок действия с 16.11.2017 г. по 16.11.2022 г.

Исх.: № 2164 от 05.10.2020 г.

АО «УСК «Новый Город»
Юридический адрес: 660064, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Капи-
танская, 14, пом. 349, оф. 2-16

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ (ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ) К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

по проектной документации объекта капитального строительства:

«Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых до-
мов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г.
Красноярске» Второй этап строительства»

Экспертной организацией - ООО «СибСтройЭксперт» на основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы 2164 от 03.07.2017 г. выполнена негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту «Здание №17, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске» Второй этап строительства» и выдано положительное заключение № 24-2-1-2-0156-17 от 02.08.2017 г.

В положительном заключении от 02.08.2017 г. № 24-2-1-2-0156-17 в ходе подготовки была допущена техническая ошибка:

На стр. 12 текста заключения, в описании раздела 3 «Архитектурные решения», абзац:

- «В жилом доме запроектировано три лифта грузоподъемностью 400 кг, 630 кг и 1000 кг, скоростью 1,0 м/с и 1,6 м/с, с машинными отделениями на отм. +29,55 и отм.+75,300. Лифт грузоподъемностью 1000 кг обеспечивает транспортирование пожарных подразделений и соответствует ГОСТ Р 53296, двери шахты лифта – противопожарные, 2-го типа.»

верным читать в следующей редакции:

- «В жилом доме запроектирован лифт грузоподъемностью 400 кг и два лифта грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 1,0 м/с и 1,6 м/с, с машинными отделениями на отм. +29,55 и отм.+75,300. Лифт грузоподъемностью 1000 кг обеспечивает транспортирование пожарных подразделений и соответствует ГОСТ Р 53296, двери шахты лифта – противопожарные, 2-го типа.»

Далее по тексту заключения.

Данная информация об объекте соответствует предоставленной проектной документации, поэтому внесенные в заключение изменения (уточнения, дополнения) не изменяют проектные решения, конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, в части соблюдения нормативных требований к объекту проектирования, и в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ проведение повторной экспертизы не требуется.

Данную информацию считать неотъемлемой частью положительного заключения от 02.08.2017 г. № 24-2-1-2-0156-17.

**Генеральный директор
ООО «СибСтройЭксперт»**



Р. А. Назар